



- LEGENDA**
- INTERRUPTOR SIMPLES
  - INTERRUPTOR PARALELO
  - 2 INTERRUPTORES SIMPLES
  - 2 INTERRUPTORES PARALELO
  - 3 INTERRUPTORES SIMPLES
  - TOMADA BAIXA H=0,30 2P+T 100W
  - TOMADA BAIXA H=0,30 2P+T 600W
  - TOMADA MÉDIA H=1,10 2P+T 100W
  - TOMADA MÉDIA H=1,10 2P+T 600W
  - TOMADA ALTA H=2,30 2P+T 100W
  - LUMINARIA DE PISO 70W
  - CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 4 COM TAMPA
  - CAIXA DE ALVENARIA 30X30X30CM INTERNO COM TAMPA DE CONCRETO REMOVÍVEL E DRENO BRITA Nº2
  - UNIDADE AUTÔNOMA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 50W (ACLARAMENTO)
  - HASTE DE AÇO CARBONO REVESTIDA EM COBRE 254U Ø3/4"x3000MM
  - LUMINARIA NO FORRO EQUIPADA COM 02 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W
  - LUMINARIA NO FORRO EQUIPADA COM 02 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W
  - PLAFON LED QUADRADO 18W 4000K
  - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
  - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
  - CENTRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL - PADRÃO ENEL
  - REFLETOR 100W 3000K
  - PONTO PARA AR CONDICIONADO 7100 BTU
  - PONTO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTU
  - PONTO PARA AR CONDICIONADO 30000 BTU

PROPRIETÁRIO	
ARQUITETO	CREA
ARQUITETO	
CÁLCULO	SAÚDE
CONSTRUÇÃO	
	APROVO PM -

02									
01									
Nº	DATA	REVISÃO	DESENHO	APROVAÇÃO					

**COLÉGIO MANOEL OSTERNO**

CLIENTE: MUNICÍPIO DE MARCO - CE

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA GUIDO OSTERNO, CENTRO - MARCO-CE

CONTEÚDO: PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

ELÉTRICO PAV. TÉRREO

ESCALA PRANCHA: 1/100	DESENHO: DATA: JULHO/2019	PRANCHA: 12/13
-----------------------	---------------------------	----------------

# 01 ELÉTRICO PAV. TÉRREO

Escala 1:100