



# 02 ELÉTRICO PAV. SUPERIOR

Escala 1:100

- LEGENDA**
- INTERRUPTOR SIMPLES
  - INTERRUPTOR PARALELO
  - 2 INTERRUPTORES SIMPLES
  - 2 INTERRUPTORES PARALELO
  - 3 INTERRUPTORES SIMPLES
  - TOMADA BAIXA H=0,30 2P+T 100W
  - TOMADA BAIXA H=0,30 2P+T 600W
  - TOMADA MÉDIA H=1,10 2P+T 100W
  - TOMADA MÉDIA H=1,10 2P+T 600W
  - TOMADA ALTA H=2,30 2P+T 100W
  - LUMINARIA DE PISO 70W
  - CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 4 COM TAMPA
  - CAIXA DE ALVENARIA 30X30X30CM INTERNO COM TAMPA DE CONCRETO REMOVÍVEL E DRENO BRITA Nº2
  - LUMINÁRIA AUTÔNOMA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 50W (ACLARAMENTO)
  - HASTE DE AÇO CARBONO REVESTIDA EM COBRE 254U Ø3/4"X3000MM
  - LUMINARIA NO FORRO EQUIPADA COM 02 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W
  - LUMINARIA NO FORRO EQUIPADA COM 02 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W
  - PLAFON LED QUADRADO 18W 4000K
  - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
  - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
  - CENTRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL - PADRÃO ENEL
  - REFLETOR 100W 3000K
  - PONTO PARA AR CONDICIONADO 7100 BTU
  - PONTO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTU
  - PONTO PARA AR CONDICIONADO 30000 BTU

|              |             |
|--------------|-------------|
| PROPRIETÁRIO |             |
| ARQUITETO    | CREA        |
| ARQUITETO    |             |
| CÁLCULO      | SAÚDE       |
| CONSTRUÇÃO   |             |
|              | APROVO PM - |

|  |      |                   |              |           |
|--|------|-------------------|--------------|-----------|
| 02                                       |      |                   | DESENHO      | APROVAÇÃO |
| 01                                       | DATA | REVISÃO           |              |           |
| PROJETO:                                 |      |                   |              |           |
| <b>COLÉGIO MANOEL OSTERNO</b>            |      |                   |              |           |
| CLIENTE:                                 |      |                   |              |           |
| MUNICÍPIO DE MARCO - CE                  |      |                   |              |           |
| ENDEREÇO DA OBRA:                        |      |                   |              |           |
| AVENIDA GUIDO OSTERNO, CENTRO - MARCO-CE |      |                   |              |           |
| CONTEÚDO:                                |      |                   |              |           |
| PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO               |      |                   |              |           |
| ELÉTRICO PAV. SUPERIOR                   |      |                   |              |           |
|  |      |                   |              |           |
|  |      |                   |              |           |
|  |      |                   |              |           |
| ESCALA PRANCHA:                          |      | DESENHO:          | PRANCHA:     |           |
| 1/100                                    |      |                   | <b>13/13</b> |           |
|  |      | DATA:             |              |           |
|  |      | <b>JULHO/2019</b> |              |           |

