


























- LEGENDA**
-  INTERRUPTOR SIMPLES
 -  INTERRUPTOR PARALELO
 -  2 INTERRUPTORES SIMPLES
 -  2 INTERRUPTORES PARALELO
 -  3 INTERRUPTORES SIMPLES
 -  TOMADA BAIXA H=0,30 2P+T 100W
 -  TOMADA BAIXA H=0,30 2P+T 600W
 -  TOMADA MÉDIA H=1,10 2P+T 100W
 -  TOMADA MÉDIA H=1,10 2P+T 600W
 -  TOMADA ALTA H=2,30 2P+T 100W
 -  LUMINARIA DE PISO 70W
 -  CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 4 COM TAMPA
 -  CAIXA DE ALVENARIA 40X40X60CM INTERNO COM TAMPA DE CONCRETO REMOVIVEL E DRENO BRITA N°2
 -  UNIDADE AUTÔNOMA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 50W (ACLARAMENTO)
 -  HASTE DE AÇO CARBONO REVESTIDA EM COBRE 254U Ø3/4"X3000MM
 -  LUMINARIA NO FORRO EQUIPADA COM 02 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W
 -  LUMINARIA NO FORRO EQUIPADA COM 02 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W
 -  PLAFON LED QUADRADO 18W 4000K
 -  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
 -  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
 -  CENTRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL - PADRÃO ENEL
 -  REFLETOR 100W 3000K
 -  PONTO PARA AR CONDICIONADO 7100 BTU
 -  PONTO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTU
 -  PONTO PARA AR CONDICIONADO 30000 BTU

PROPRIETÁRIO	
ARQUITETO	CREA
ARQUITETO	
CALCULO	SAÚDE
CONSTRUÇÃO	
	APROVO PM -

Q2									
Q1									
Nº	DATA	REVISÃO	PROJETO:	DESENHO	APROVAÇÃO				



E.E.F SÃO FRANCISCO (Triângulo do Marco)
 CLIENTE: MUNICÍPIO DE MARCO - CE
 ENDEREÇO DA OBRA: RUA DO CEMITÉRIO - TRIÂNGULO DO MARCO
 CONTEÚDO: PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO
 ELÉTRICO PAV. TÉRREO

AV. PREFEITO GUIDO OSTERHO, S/N
 CENTRO, MARCO - CE 82360-000
 88 3664.1210 / 88 3664.1415
 www.marco.ce.gov.br
 CNPJ: 07.566.516/0001-47

01 ELÉTRICO PAV. TÉRREO
 Escala 1:75

ESCALA PRANCHA: 1/75	DESENHO: DATA: SET/2019	PRANCHA: 12/13
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------