



- LEGENDA**
- INTERRUPTOR SIMPLES
  - INTERRUPTOR PARALELO
  - 2 INTERRUPTORES SIMPLES
  - 2 INTERRUPTORES PARALELO
  - 3 INTERRUPTORES SIMPLES
  - TOMADA BAIXA H=0,30 2P+T 100W
  - TOMADA BAIXA H=0,30 2P+T 600W
  - TOMADA MÉDIA H=1,10 2P+T 100W
  - TOMADA MÉDIA H=1,10 2P+T 600W
  - TOMADA ALTA H=2,30 2P+T 100W
  - LUMINARIA DE PISO 70W
  - CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 4 COM TAMPÁ
  - CAIXA DE ALVENARIA 40X40X60CM INTERNO COM TAMPÁ DE CONCRETO REMOVÍVEL E DRENO BRITA Nº2
  - UNIDADE AUTÓNOMA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 50W (ACLARAMENTO)
  - HASTE DE AÇO CARBONO REVESTIDA EM COBRE 254U Ø3/4"x3000MM
  - LUMINARIA NO FORRO EQUIPADA COM 02 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W
  - LUMINARIA NO FORRO EQUIPADA COM 02 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W
  - PLAFON LED QUADRADO 18W 4000K
  - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
  - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
  - CENTRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL - PADRÃO ENEL
  - REFLETOR 100W 3000K
  - PONTO PARA AR CONDICIONADO 7100 BTU
  - PONTO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTU
  - PONTO PARA AR CONDICIONADO 30000 BTU

PROPRIETÁRIO \_\_\_\_\_

ARQUITETO \_\_\_\_\_

ARQUITETO \_\_\_\_\_

CÁLCULO \_\_\_\_\_

CONSTRUÇÃO \_\_\_\_\_

CREA \_\_\_\_\_

SAÚDE \_\_\_\_\_

APROVO PM - \_\_\_\_\_

Q2	01	REVISÃO	DESENHO	APROVAÇÃO
Nº	DATA	PROJETO:		



**E.E.F GERALDO BASTOS OSTERNO**

CLIENTE: **MUNICÍPIO DE MARCO - CE**

ENDEREÇO DA OBRA: **DISTRITO DE SOARES**

CONTEÚDO: **PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO**

**PLANTA ELÉTRICA**

AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO, S/N  
CENTRO - MARCO - CE | 62560-000  
88 3664-1210 | 88 3664-1415  
WWW.MARCO-CE.GOV.BR  
CNPJ: 07.566.516/0001-47

**01 ELÉTRICO**  
Escala 1:100

ESCALA PRANCHA:	DESENHO:	PRANCHA:
1/100	DATA: <b>NOVEM./2019</b>	<b>09/09</b>